



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	128250-TSE-01/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.07.2022
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	19.10.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ALFA SOLAR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MALTEPE GENÇLİK CAD. NO:51 /1 ÇANKAYA ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÜRETİM YERİ FABRİKA
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KIRIKKALE 1. OSB. KIZILIRMAK CADDESİ 2'NCİ SOKAK NO:13 KIRIKKALE / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	128250-TSE-01/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	alfa solar enerji
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61215-1-1 / 09.12.2016 – TS EN 61215-2 / 18.12.2017 – TS EN 61215-1 / 20.03.2017 – TS EN IEC 61730-1 / 19.11.2018 – TS EN IEC 61730-2 / 19.11.2018

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

–A9S144MXXX MODEL (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P<sub>MAX</sub>: 405W-495W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA) 166 mm, YARIYA KESİLMİŞ, 144 HÜCRELİ, MONO PERC KRİSTALİN SİLİKON FOTOVOLTAİK MODÜL, UYGULAMA SINIFI: SINIF A, MAKSİMUM SİSTEM GERİLİMİ 1500 VDC, SERİ SİSTEM AKIMI 25A, ELEKTRİKSEL SINIF II, YANGIN SINIFI C, MEKANİK YÜK DEĞERİ 3600 PA (POZİTİF), 1600 PA (NEGATİF), KIRILMA SINIFI II

–A9S120MXXX MODEL (XXX: MAKSİMUM GÜÇ DEĞERİ, P<sub>MAX</sub>: 350W-420W ARALIĞINDA (+5'ER WATT ARTIRIMLARLA) 166 mm, YARIYA KESİLMİŞ, 120 HÜCRELİ, MONO PERC KRİSTALİN SİLİKON FOTOVOLTAİK MODÜL UYGULAMA SINIFI: SINIF A (MAKSİMUM SİSTEM GERİLİMİ 1500 VDC, SERİ SİSTEM AKIMI 25A, ELEKTRİKSEL SINIF II, YANGIN SINIFI C, MEKANİK YÜK DEĞERİ 3600 PA (POZİTİF), 1600 PA (NEGATİF),

*e-İmzalı/e-signed*

19.10.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirenimizin, Üretim yerinin Enstitümüzün bellediği şartlar karşılığında dağdığını gösterir.

\*Bu belge, hiç bir şekilde tahrif edilemez, kopya veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kurtulması ve eiltilmesi yasaktır.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlık/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312 416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlık/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 04 27, Faks 0 312 416 66 17 E-posta:

:bmk@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?prck=5bc6f> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 2